

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie informacji o wysokości podnoszenia i wydajności zestawu hydroforowego. Dane te są niezbędne dla dostawców do prawidłowego złożenia oferty.

Odpowiedź: Minimalne parametry zestawu hydroforowego:

Wysokość podnoszenia 55m H₂O

Wydajność: 18,54m³/h

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar

Umieszczono na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>, <http://bip.dukla.pl> w dniu 25 marca 2024 r.