

2195.26


Krosno, dnia 29.12.2025r.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**

ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. 43-219-42

www.gov.pl/web/psse-krosno
PSK. 9020.1.17.2025



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 12 pkt.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416),
2. art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691),
3. art.12 ust 1, ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
4. § 3, §5, §21 ust.1 pkt 1, ust. 8 § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2025r. z Wodociągu Sieciowego w Zawadce Rymanowskiej pobranych - w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o. Dukla, ul. Parkowa 5 w dniu 24.09.2025r. z punktu pobrania budynek mieszkalny nr 40c w Zawadce Rymanowskiej (sprawozdania z badań nr 526/DW/HK/NA/2025 z dnia 29.09.2025r.)- badania wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie.

- w ramach urzędowej kontroli; w dniu 02.12.2025r. z punktów pobrania - budynek mieszkalny nr 40c w Zawadce Rymanowskiej (sprawozdania z badań nr 89/N/HK/A/2025 z dnia 12.05.2025r. oraz DL.LHK.9051.1.954.2025 z dnia 18.12.2025r.)- badania wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie oraz WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny, Laboratorium Higieny Komunalnej

**stwierdza,
że woda z Wodociągu w Zawadce Rymanowskiej jest przydatna
do spożycia przez ludzi**

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o., ul. Parkowa 5 zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu Sieciowego w Zawadce Rymanowskiej z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek za II półrocze 2025r.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody:

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294),

W próbach wody pobranych w ramach urzędowej kontroli w budynku mieszkalnym nr 40c w Zawadce Rymanowskiej stwierdzono nieznaczne przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości dla parametru trichlorometanu (chloroform) tj. 0,044mg/l (sprawozdanie z badań nr DL.LHK.9051.1.954.2025 z dnia

18.12.2025r.) Zarządca wodociągu przeprowadził działania mające na celu poprawę jakości wody. Zmniejszono ilość dozowanego chloru oraz zlecono ponowne badania. Kolejne badania wody nie wykazały przekroczeń dla parametru trichlorometanu. W związku z powyższym w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do spożycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A i C załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne w części B,C i D określone załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznych kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla ul. Parkowa 5 - tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punktach zgodności, stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego **burmistrza**(wójta, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego w Zawadce Rymanowskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz.757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

mgr Joanna Szuba
mgr Joanna Szuba

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.

22.12.26

Krosno, dnia 29.12.2025r.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**

ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. 43-219-42
www.gov.pl/web/psse-krosno
PSK. 9020.1.16.2025

Urząd Miejski w Dukli	
Wydział	J
Wpł. 2026 -02- 11	
Ilość załączników.....	
Podpis.....	AN

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 12 pkt.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416),
2. art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691),
3. art.12 ust 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
4. § 3, §5, §21 ust.1 pkt 1, ust. 8 § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2025r. z Wodociągu Sieciowego w Mszanie pobranych w dniach:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o. Dukla, ul. Parkowa 5; w dniu 24.09.2025r.- z punktu pobrania blok mieszkalny nr 45/4 w Mszanie (sprawozdanie z badań nr 525/DW/HK/A/2025, z dnia 29.09.2025r.)- badania wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie oraz WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny, Laboratorium Higieny Komunalnej

**stwierdza,
że woda z Wodociągu w Mszanie jest przydatna
do spożycia przez ludzi**

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na podstawie sprawozdań z badania wody przedłożonych przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5 stwierdza, że badania jakości wody wykonane zostały zgodnie z ustalonym harmonogramem próbek wody za II półrocze 2025r.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody;

-w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294),
- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna

do spożycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A i C załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne w części C określone załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznych kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla ul. Parkowa 5 oraz prowadzonego przez organy państwowej inspekcji sanitarnej nadzoru nad jakością wody - tutaj Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punktach zgodności, stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego **burmistrza**(wójta, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego w Mszanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz. 757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

mgr Joanna Szuba

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.

2296.16

Krosno, dnia 07.01.2026r.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**


ul. Kisielewskiego 12

38 – 400 Krosno

tel. 43-219-42

www.gov.pl/web/psse-krosno

PSK. 9020.1.8.2025



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 12 pkt.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416),
2. art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572),
3. art.12 ust 1, ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
4. § 3, §5, §21 ust.1 pkt 1, ust. 8 § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2025r. z Wodociągu Sieciowego w Iwli pobranych w ramach wewnętrznej kontroli: w dniach 04.11.2025r. i 30.12.2025r.- z punktu pobrania budynek prywatny Iwla 13 (sprawozdania z badań nr LJ/7033/W/4014/25 z dnia 14.11.2025r., 5-S/Z/2573/2026 z dnia 14.01.2026r.) oraz w dniu 30.12.2025r. – z punktu pobrania Stacja Uzdatniania Wody (sprawozdanie z badań nr 4-S/Z/2572/2026 z dnia 14.01.2026r) - badania wykonało Centralne Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Chemii i Bakteriologii w Sieniawie, Laboratorium GBAPOLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz PetroGro Przedsiębiorstwo usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło.

stwierdza,

**że woda z Wodociągu Sieciowego IWLA II w Iwli jest przydatna
do spożycia przez ludzi**

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o., ul. Parkowa 5 zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu Sieciowego w Iwli z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek za II półrocze 2025r.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody:

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294),

- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do spożycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A i C załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne w części B, C i D określone załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznych kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla ul. Parkowa 5 - tut Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punktach zgodności, stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego **burmistrza**(wójta, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego IWLA II w Iwli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz.757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

mgr Joanna Szuba

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.

2500. LC

Krosno, 29.12.2025r.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**

ul. Kisielewskiego 12

38 – 400 Krosno

tel. 43-219-42

www.gov.pl/web/psse-krosno

PSK. 9020.1.11.2025



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691),
3. art.12 ust 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
4. § 3, § 5, § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2025r. z Wodociągu Spółki Wodnej w Teodorówce pobranych:

-w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Wodną w Teodorówce w dniu 07.10.2025r. z punktu: budynek prywatny Teodorówka 68 (sprawozdanie z badań: nr 551/DW/HK/A/2025 z dnia 13.10.2025r.) - badania wody wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie

stwierdza

**że woda z Wodociągu Spółki Wodnej w Teodorówce
jest przydatna do spożycia przez ludzi**

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Spółkę Wodną w Teodorówce zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu w Teodorówce z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były w oparciu o zatwierdzony harmonogram pobierania próbek na rok 2025.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody :

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 oraz w części A i C spełnia wymagania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1, w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do picia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje właściwości korozyjnych i spełnia: wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne określone w części B, C i D określone w załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Spółkę tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 2, ust. 8 wyżej cyt. Rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej w Teodorówce.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **Burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

mgr Joanna Szuba

Otrzymują:

1. Spółka Wodna w Teodorówce, 38-450 Dukla, Teodorówka 69a;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.

2301.26

Krosno, dnia 29.12.2025r.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**

ul. Kisielewskiego 12

38 – 400 Krosno

tel. 43-219-42

www.gov.pl/web/psse-krosno

PSK. 9020.1.9.2025

Urząd Miejski w Dukli
Wydział 5
Wpł. 2026 -02- 11
Ilość załączników.....
Podpis.....

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691),
3. art.12 ust 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
4. § 3, § 5, § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2025r. z Wodociągu Spółki Wodnej w Cergowej pobranych:

-w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Wodną w Cergowej w dniach: 09.06.2025r. z punktu: budynek prywatny- Cergowa 174a (sprawozdanie z badań nr 300/N/HK/A/2025 z dnia 12.06.2025r. oraz DL.LHK.9051.1.419.2025 z dnia 27.06.2025r.); 07.10.2025r. z punktu: budynek prywatny- Cergowa 174a (sprawozdanie z badań nr 550/DW/HK/A/2025 z dnia 14.10.2025r)-badania wody wykonało Laboratorium: Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie oraz Dział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie.

stwierdza

**że woda z Wodociągu Spółki Wodnej w Cergowej
jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie sprawozdań z badania wody przedłożonych przez Spółkę Wodną w Cergowej stwierdza, że badania jakości wody wykonane zostały zgodnie z ustalonym harmonogramem próbek wody za II półrocze 2025r.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody :

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 oraz w części A i C spełnia wymagania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1, w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do picia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje właściwości korozyjnych i spełnia: wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne określone w części B, C i D określone w załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Spółkę tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 2, ust. 8 wyżej cyt. Rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej w Cergowej.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz. 757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **Burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

mgr Joanna Szuba

Otrzymują:

1. Spółka Wodna w Cergowej, 38-450 Dukla, Cergowa 174a;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.




**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**

ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. 43-219-42

www.gov.pl/web/psse-krosno

PSK. 9020.1.3.2026



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 12 pkt.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z. 2024r., poz. 416),
2. art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691),
3. art.12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
4. § 3, § 5 § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2025r. z Wodociągu Sieciowego Dukla pobranych:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o. Dukla, ul. Parkowa 5 w dniu 22.07.2025r. z punktu pobrania SUW Dukla, ul. Armii Krajowej 1A (sprawozdanie z badań nr 238-S/Z/1429/2025 z dnia 25.07.2025r.); w dniu 13.10.2025r. z punktów pobrań: z Szkoła Podstawowa w Dukli ul. Kościuszki 13 (sprawozdanie z badań nr 560/DW/HK/A/2025 z dnia 20.10.2025r.); MOSiR Dukla, ul. Armii Krajowej 1A (sprawozdanie z badań nr 561/DW/HK/A/2025 z dnia 20.10.2025r.)- badania wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie i WSSE w Rzeszowie
Dział Laboratoryjny, Laboratorium Higieny Komunalnej

stwierdza,

**że woda z Wodociągu Sieciowego Dukla – jest przydatna
do spożycia przez ludzi**

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o., ul. Parkowa 5 zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu Dukla z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek za II półrocze 2025r.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody :

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C woda spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do spożycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A i C załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz chemiczne określone w części A w załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) -program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo oraz prowadzonego przez organy państwowej inspekcji sanitarnej nadzoru nad jakością wody- tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punktach zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego **burmistrza**(wójta, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego Dukla.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz.757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest **prawomocność i ostateczność decyzji.**



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

mgr Joanna Szuba

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.

1298.26

Krosno, dnia 29.12.2025r.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**

ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. 43-219-42

www.gov.pl/web/psse-krosno

PSK. 9020.1.5.2025

Urząd Miejski w Dukli
Wydział 5
Wpł. 2026 -02- 11
Ilość załączników.....
Podpis.....

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.,poz.416),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691),
3. art.12 ust. 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757)
4. § 3, § 5 § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2025r. z Wodociągu Łęki Dukielskie- Wietrzno w pobranych:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Wodną Wodociągu Wiejskiego Łęki Dukielskie - Wietrzno; w dniu 18.08.2025r., z punktu: budynek prywatny Łęki Dukielskie 63A (sprawozdanie z badań: nr 275-S/Z/1602/2025 z dnia 27.08.2025r.), w dniu 18.08.2025r. z punktu: budynek SUW Wietrzno 111 B (sprawozdanie z badań: nr 274-S/Z/1748/2025 z dnia 27.08.2025r.), w dniu 19.08.2025r., z punktu: budynek SUW Wietrzno 111 B (sprawozdanie z badań: nr L/0/08/2025/104/F/1 z dnia 25.08.2025r.),

- w ramach urzędowej kontroli; w dniu 01.10.2025 r. z punktu: Szkoła Podstawowa w Wietrznie nr22 (sprawozdania z badań nr 70/N/HK/A/2025 z dnia 06.10.2025r.), budynek prywatny Łęki Dukielskie 63A (sprawozdanie z badań: nr 71/N/HK/A/2025 z dnia 06.10.2025r.)

- badania wody wykonały Laboratoria: Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie, Centralne Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody Sieniawa oraz GBA POLSKA Sp. z o.o. Laboratoria Badawcze ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

stwierdza

**że woda z Wodociągu Wiejskiego Łęki Dukielskie -Wietrzno jest przydatna
do spożycia przez ludzi**

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Spółkę Wodną Wodociągu Wiejskiego w Łękach Dukielskich - Wietrznie zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu Łęki Dukielskie - Wietrzno z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były w oparciu o zatwierdzony harmonogram pobierania próbek na rok 2025.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody :

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

- woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne określone w części C określone w załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) -program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo oraz prowadzonego przez organy państwowej inspekcji sanitarnej nadzoru nad jakością wody, tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Łęki Dukielskie - Wietrzno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz.757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **Burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

mgr Joanna Szuba

Otrzymują:

1. Spółka Wodna Wodociągu Wiejskiego Łęki Dukielskie -Wietrzno
38-450 Dukla, Wietrzno 111B;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.

